

## 質疑回答書（その1）

入札参加者 様

(工事番号) 令和6年度第2号  
(工事名称) 滋賀県立大学A3・A4棟空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課  
TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回答
1	E26 E29	図面 No. E26/29 のシステム構成図において、工事概要として、リモートユニットは今回追加分のポイントと将来対応分を見込む。との記述がございますが、図面 No. E29/29 の新規中央監視点出力一覧表には「今回追加ポイント（計10点）」のみの記述しかございません。 将来対応分は何点追加として見込んでおけば宜しいでしょうか？また、既設のリモートユニットへハードウェア(1/0モジュール)の追加が必要かどうか判定するための情報として、将来対応分のポイント種別（操作／表示／計測／計量）もご教示いただけないでしょうか？	今回の工事につきましては、図面 E29 を正とし、将来対応分について見込む必要はありません。
		(※上記について同様の内容の質疑を複数いただきましたが、この回答を代表として掲載しておりますのでご注意ください)	