

## 質 疑 回 答 書 (その2)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第2号

(工事名称) 滋賀県立大学A6棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	M11～15・18 参考数量表	M11～15・18に冷媒管の断熱材は液管、ガス管共10mmと記載されていますが参考数量表ではガス管が20mm以上となっております。液管、ガス管共10mmと考えて宜しいでしょうか。	図面記載のとおり、冷媒管の断熱は、液管、ガス管共10mm厚としてください。
2	E13・E14	既設空調機に空調機給気ファン用発停スイッチの取付が記載されていますがスイッチによる手動運転のみと考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。