

質 疑 回 答 書 (その2)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第3号

(工事名称) 滋賀県立大学B8棟ボイラー他更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 M-3	機器リスト（新設）FE-B701 有圧換気扇 付属品の「温度スイッチ（露出タイプ）」について。参考メーカー品の温度スイッチ（露出タイプ）は防爆非対応となっております。温度スイッチは非防爆仕様でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです