

質問回答書(その9)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工事番号	令和7年度 第高専1号
工事名称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第1工区)
工事場所	野洲市市三宅地内

回答番号	図面番号等	質疑事項	回答
66	A054 共創アゴラ廻り詳細図 その1	階段手摺C詳細図にて、手摺の仕上をご教示下さい。	階段手摺Cの仕上は次の通りです。 スチール面:SOP塗 死集成材面:CL塗 腰部:葦ストランドボード t6+下地合板t9 図面において、「ストランドボード」と記載があるものは、すべて「葦ストランドボード」を指します。
67	A010 特記仕様書その9 A097 昇降機詳細図その1 A098 昇降機詳細図その2	20ユニット及びその他工事 41昇降機に、「製造所:三菱エレベーター又は同等品以上」とありますが、メーカー変更は可能と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	貴見のとおり。 ただし、工事(機器・材料)使用承諾書を提出し、監督職員の承諾を得る必要があります。