

質問回答書(その2)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和7年度 第高専3号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築機械設備工事(第1工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
3	M005 M008~M011	工事区分表に消火器は機械に○印がありました。参考数量書にはありませんが、数量についてご指示下さい。建築工事参考図から拾い、積算するのでしょうか。	屋上の移動式粉末消火設備以外の消火器は別途工事とします。
4	M005	工事区分表に設備機器設置用鋼製架台についてAEM各工事に○印がありました。設計図中に大きさ、数量に関する記述が無い様に見受けられます。本工事の場合の大きさ、数量についてご指示下さい。	機械設備工事の○印については図面の機器表にて示したエアコンの屋外機および加湿用給水加圧ポンプの防振架台ならびに補給水槽の鋼製架台を指します。
5	M034	広域2号消火栓箱の形状に「フラットバータイプ」とありますが、これは設置する壁面と段差が出ない形状の事を表しているのでしょうか。ご教授下さい。	貴見のとおり。
6	M041	F-1 移動式粉末消火器 数量2個 の設置がありますが、防護対象物は何なのか。又、包含20mと記載されていますが、設置基準についてご教授下さい。	電気設備工事の非常用発電機を対象としており消防指導によるものです。包含20mは設置基準としては関係はありません。
7	M037	屋外柵リストの欄外に「※化粧ふたに目地は……」の記述がありますが、本工事のふたは化粧ふたの記載がありません。適用する柵ふたが無いものと考えて差し支えありませんか。	貴見のとおり。