

質 疑 回 答 書 (そ の 2)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度 第6号

(工事名称) 滋賀県立大学特高受変電設備等更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について、回答します。

回答日 : R5.8.30

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	—	設備機器及び配管ダクト等の耐震支持費は、不要と考えてよろしいでしょうか。	耐震支持は、必要です。
2	—	アスベスト撤去工事は、無いものと考えてよろしいでしょうか。有る場合は、数量をご指示ください。	アスベストは、ありません。
3	M-5	特高電気室内の露出冷媒配管の保温外装ラッキングは、SUSと考えてよろしいでしょうか。	特高電気室内は、合成樹脂カバーでも可とします。
4	M-5	特高電気室内の露出冷媒配管の配管支持鋼材は、既設利用と考えてよろしいでしょうか。	配管ルートが異なるため、新設とします。
5	M-6	特高電気室内の制御配線の露出配管は、塗装不要と考えてよろしいでしょうか。	塗装有りとします。
6	M-7	特記仕様書に外気側給排気ダクトは保温しない(○適用が無い)となっておりますが、OAの露出ダクトは保温無しで塗装のみ行うと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

以 上