

質問回答書(その11)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和7年度 第高専1号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第1工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
156	S025.046.048	<p>S046:1階間柱柱形 配筋図に「間柱 H-125×125×6.5×9」「間柱 H-100×100×6×8」とありますが、S025:1階床伏図(柱梁符号図)にはkplとevp1しかなく、それらはS048:雑鉄骨間柱よりH-200×200×8×12です。</p> <p>ア)1階に「間柱 H-125×125×6.5×9」がありましたら、該当箇所をご指示ください。</p> <p>イ)1階に「間柱 H-100×100×6×8」がありましたら、該当箇所をご指示ください。</p>	<p>S046 「1階間柱柱形配筋図」は、「外装支持材用間柱柱型配筋図」と読み替えることとします。</p> <p>ア)外装支持材用間柱 ep2 イ)外装支持材用間柱 ep6 にそれぞれ該当します。</p>
157	S003.046	<p>S046:1階外壁腰壁配筋図、外周スラブ張出し部配筋図の「基礎梁増打補強筋」について、</p> <p>ア)コ型補強は、地中梁STR同径同ピッチと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>イ)補強筋は、D16@300と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ア)、イ)共、床コンクリート天端～基礎梁天端間の高さをtとして、S003図の「10.柱・梁補強筋(2)梁底面増打」を同図の注記にあるとおり上端側に適用することとします。</p>
158	A008.027	<p>特記仕様書 18.塗装工事 9.蛍光塗料(QRコード表示)について、R階平面図に記載があるだけで詳細が不明です。こちらはこういった内容かご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>学校案内HPへアクセスするためのQRコードを屋上に表示することを目的として、R階平面図に記載の範囲内全面に蛍光塗料にてQRコードの塗装をするものです。</p>
159	A041	<p>懸垂幕昇降装置の参考メーカーをご指示ください。</p>	<p>懸垂幕昇降装置については以下のとおりとします。</p> <p>仕様:手動下巻型 形状:図示による 製造所:三栄「下巻き式 SA-S1」又は同等品</p>
160	A035	<p>床 表面強化剤塗布範囲のカッター目地について、深さ(H)は12mmとありますが幅(W)が不明です。カッター目地幅をご指示ください。</p>	<p>カッター目地幅は3mmとします。</p>
		<p>以上</p>	