

質問回答書(その2)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工事番号	令和7年度 第高専1号
工事名称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第1工区)
工事場所	野洲市市三宅地内

回答番号	図面番号等	質疑事項	回答
7	A007 特記事項 15左官工事 ・A035 各部断面詳細	特記事項の⑩に床のひび割れ誘発目地としてカッター目地を設けることになっておりますが、構造図には特にスラブに関する誘発目地の仕様がございません。 あくまでも目地深さは断面詳細にも記載がありますように増し打ち厚さ(15mm)分だけでよろしいでしょうか。	カッター目地深さは、A035図に記載の通り、増打寸法以下の12mmとします。
8	A007	特記事項の左官工事に床コンクリート研工法で 2.5ミリ研磨と有りますが骨材の石が見えるまでの研磨とかがえてよろしいでしょうか。	表層細骨材程度が露出することを意図し、2回研磨による削り厚2.5mmとお考え下さい。
9	入札説明書 3(7)	技術提案書のヒアリングを行う場合は、日程の調整は可能でしょうか。また、ヒアリングを受ける者は配置予定の監理技術者でしょうか。	ヒアリングを実施する場合は、監理技術者を含む配置予定技術者をヒアリング対象とする場合があります。 ヒアリングを実施する場合の日程については、当方が提示する日程の範囲内でのご相談に応じます。
10	参加申請様式委任状(様式5-1)	社内人事異動の関係で、受任者が2026年3月1日付で変更となる場合において、2026年2月中に委任事項を行う場合は、下記2種類の委任状を提出することでよろしいでしょうか。 ・2月時点の現受任者:「委任事項を行おうとする日～2月28日」までの委任状 ・3月1日以降の新受任者:「3月1日～工事完成後請負代金額受領まで」の委任状	原則として、委任状は申請日時点の情報で作成したもの1種類を、委任期間「至」の記載は変更せずに提出してください。提出後に人事異動等による受任者の変更が生じた場合は、変更前後の情報と変更日を明記した届出(任意様式)に併せて、変更後の委任状を作成いただき速やかにご提出ください。なお、貴見のとおり2種類の委任状の提出も認めますが、その場合は、申請日において、人事異動等による変更前後の情報と変更日が客観的に確認できる資料を併せてご提出ください。
11	参加資格申請様式一式【R7-高専1】	参加資格申請様式 一式【R7-高専1】の中で押印が必要な書類は、委任状(参考5-3)、建設工事共同企業体協定書(様式6号)のみでよろしいでしょうか。	貴見のとおり。