

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和5年度第4号

(工事名称) 滋賀県立大学C棟排気設備更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 M-12	ガラリ廻り外壁(撤去及び新設)はパンチングメタルでしょうか。異なる場合は外壁材質を教えてください。外壁がパンチングメタルの場合は仕様(材質・厚さ)をご指示下さい。またガラリ仕様もご指示ください。	既設ガラリは設置されておらず、BOXからの吹出口およびその周辺はアルミパンチングメタル(防鳥金網 枠 L-40×40×3 アルミパンチング張 t=1.5)となっています。新設ガラリ仕様は公共工事標準仕様書どおりとなり、その他詳細は現場協議によります。
2	図面 M-12	仮設足場設置時に、記載建物(C5棟)外壁に足場支持材のアンカー施工を行う事は可能でしょうか？	協議により可能です。