空調設備機器表１（撤去）　＊更新対象機器

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACPK-B0-1	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B0棟） 撤去	形式：床置リモートダクト形	3φ200V	4.5×2	1	B0-冷却塔置場	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：40.0 Kw		（室内機圧縮機）		B0-1F情報機械室	SRY13MBR
		暖房能力：45.0 Kw		(0.14+0.18)×2			（ダイキン工業）
		送風量：6,300m3/h×150Pa		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
		附属品：室外機防振パット		1.5			(12.7Φ-22.2Φ)×2
		室内機スプリング防振架台		（室内機送風機）			
ACPK-B0-2	パッケージ形空調機 室外機・室内機×2 （B0棟） 撤去	形式：ツイン同時運転マルチ天吊露出形CR（年間冷房）	3φ200V	7.5	1	B0-冷却塔置場	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：28.0 Kw		（室外機圧縮機）		B0-1F電気室	SMH250DBD
		附属品：室外機スプリング防振架台		0.2+0.14			（ダイキン工業）
		リモコンSW，室内機防振吊金具		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
				0.13×2			(9.5Φ-19.1Φ)
				（室内機送風機）			(15.9Φ-28.6Φ)
ACPK-B0-3	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B0棟） 撤去	形式：天井ビルトイン形CIS	3φ200V	4.5	2	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）		B0-1F学生ホール	SHBJ140F
		附属品：室外機防振パット		0.25			（ダイキン工業）
		リモコンSW（×2），ドレンアップメカ		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
		フィルターチャンバー，室内機防振吊金具		0.2			(9.5Φ-19.1Φ)
				（室内機送風機）			
PACK-B0-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B0棟） 撤去	形式：マルチ室外機13HP	3φ200V	5.5+3.75	1	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：35.5 Kw		（室外機圧縮機）			RSLY13H
		暖房能力：40.0 Kw		0.14×2+0.2			（ダイキン工業）
		附属品：スプリング防振架台		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
							(15.9Φ-31.8Φ)
PACK-B0-1	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟） 撤去	形式：壁埋込形WI	1φ200V	0.38×2	1	B0-2F機械室	
		冷房能力：22.4 Kw		（室内機送風機）			FXYW200H
		暖房能力：25.0 Kw					（ダイキン工業）
		附属品：リモコンSW，気化式加湿器					冷媒フロンガス回収破壊共
		中性能フィルター（NBS65%）					(12.7Φ-25.4Φ)
PACK-B0-2	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟） 撤去	形式：天井ビルトイン形CIS	1φ200V	0.05	2	B0-1F学部長控室	
		冷房能力：3.6 Kw		（室内機送風機）			FXYS32H
		暖房能力：4.0 Kw					（ダイキン工業）
		附属品：リモコンSW（×1），ドレンアップメカ					冷媒フロンガス回収破壊共
		フィルターチャンバー，気化式加湿器，室内機防振吊金具					(6.4Φ-12.7Φ)
		中性能フィルター（NBS65%）					
PACK-B0-6	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B0棟） 撤去	形式：マルチ室外機16HP	3φ200V	5.5+6.5	1	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：45.0 Kw		（室外機圧縮機）			RSLY16H
		暖房能力：50.0 Kw		(0.14+0.2)×2			（ダイキン工業）
		附属品：室外機スプリング防振架台		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
							(15.9Φ-38.1Φ)
PACK-B0-4	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟） 撤去	形式：天井インペイダクト形CID	1φ200V	0.27	1	B0-2Fホール	
		冷房能力：11.2 Kw		（室内機送風機）			FXYM100H
		暖房能力：12.5 Kw					（ダイキン工業）
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					冷媒フロンガス回収破壊共
		フィルターチャンバー					(9.5Φ-19.1Φ)
		中性能フィルター（NBS65%）					
PACK-B0-5	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟） 撤去	形式：天井インペイダクト形CID	1φ200V	0.35	2	B0-2F会議室	
		冷房能力：14.0 Kw		（室内機送風機）			FXYM125H
		暖房能力：16.0 Kw					（ダイキン工業）
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ					冷媒フロンガス回収破壊共
		フィルターチャンバー，室内機防振吊金具					(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B2-4	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B2棟） 撤去	形式：天吊露出形CR	3φ200V	2.2	1	B2-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：8.0 Kw		（室外機圧縮機）		B2-1F地震記録室	LSEY3H
		暖房能力：9.0 Kw		0.095			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
		気化式加湿器，リモコンSW，室内機防振吊金具		0.12			(9.5Φ-15.9Φ)
				（室内機送風機）			
PACK-B2-5	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B2棟） 撤去	形式：壁掛形WR	1φ200V	1.3	1	B2-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：4.0 Kw		（室外機圧縮機）		B2-1F恒温恒湿室	SAYJ40FV
		暖房能力：5.0 Kw		0.038			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
		リモコンSW		0.023			(6.4Φ-12.7Φ)
				（室内機送風機）			

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACPK-B4-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B4棟） 再利用	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	1	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：16.0 Kw		0.25			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B4-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B4棟） 再利用	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	2	B4-205	(9.5Φ-15.9Φ)
		冷房能力：7.1 Kw		（室内機送風機）			
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
ACPK-B4-2	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B4棟） 撤去	形式：天井インペイダクト形CID	3φ200V	4.5	1	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）		B4-103	
		暖房能力：16.0 Kw		0.25			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			冷媒フロンガス回収破壊共
		リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具		0.2			(9.5Φ-19.1Φ)
		フィルターチャンバー		（室内機送風機）			
ACPK-B4-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B4棟） 再利用	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	2	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：16.0 Kw		0.25			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B4-3A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B4棟） 再利用	形式：天井カセット形CK-2	1φ200V	0.1	2	B4-201	(9.5Φ-15.9Φ)
		冷房能力：7.1 Kw		（室内機送風機）			
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B4-3B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B4棟） 再利用	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	1	B4-202	(9.5Φ-15.9Φ)
		冷房能力：7.1 Kw		（室内機送風機）			
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B5-1	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B5棟） 再利用	形式：天井吊露出形CR	3φ200V	4.5	1	地上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）		B5-105	RZRP160BC
		暖房能力：16.0 Kw		0.25			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			
		リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具		0.2			(9.5Φ-15.9Φ)
				（室内機送風機）			
ACPK-B6-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟） 再利用	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	4	B6-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：14.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：16.0 Kw		0.25			（ダイキン工業）
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B6-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B6棟） 再利用	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	2	B6-304	(9.5Φ-15.9Φ)
		冷房能力：7.1 Kw		（室内機送風機）	4	B6-305	
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B6-1B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B6棟） 再利用	形式：天井カセット形CK-4	1φ200V	0.1	2	B6-104	(9.5Φ-15.9Φ)
		冷房能力：7.1 Kw		（室内機送風機）			
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
				（室内機送風機）			
ACPK-B6-4	パッケージ形空調機 室外機・室内機 （B6棟） 再利用	形式：天井ビルトイン形CIS	3φ200V	1.3	1	B6-屋上	コンクリート基礎（再利用）
		冷房能力：3.6 Kw		（室外機圧縮機）		B6-305	
		暖房能力：4.0 Kw		0.065			
		附属品：室外機防振パット		（室外機送風機）			
		リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具		0.1			(9.5Φ-19.1Φ)
		吸込パネル					

令和3年 3月 日	滋賀県立大学財務課				

TORI 株式会社 TORI設備計画
〒542-0081 大阪市中央区南船場2の7の14（大阪写真会館）

工事名称	滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事	図面No.	M45／138
図面名称	空調設備　機器表１（撤去）	設計日	2021年3月