空調設備機器表４（新設）

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP-B5-6B	マルチパッケージ形空調機 室内機 B5棟-3F-2)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.15	1	B5-307	
		冷房能力 ： 11.2 Kw					
		暖房能力 ： 12.5 Kw					
		附属品 ： リモコンSW,ドレンアップメカ					
ACP-B5-6C	マルチパッケージ形空調機 室内機 B5棟-3F-2)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.06	1	B5-307	
		冷房能力 ： 5.6 Kw					
		暖房能力 ： 6.3 Kw					
		附属品 ： リモコンSW,ドレンアップメカ					
ACP-B6-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-1F-1）	形式 ： ハイグレードモデル26HP	3φ200V	11.1+7.03	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 73.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 82.5 Kw		(0.67X2)+(0.27X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP-B6-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-1F-1)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.3	1	B6-101	
		冷房能力 ： 14.0 Kw			1	B6-102	
		暖房能力 ： 16.5 Kw			1	B6-103	
		附属品 ： リモコンSW（X3），ドレンアップメカ					
ACP-B6-1B	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-1F-1)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.15	2	B6-105B	
		冷房能力 ： 9.0 Kw					
		暖房能力 ： 10.0 Kw					
		附属品 ： リモコンSW（X1），ドレンアップメカ					
ACP-B6-1C	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-1F-1)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B6-105A	
		冷房能力 ： 7.1 Kw					
		暖房能力 ： 8.0 Kw					
		附属品 ： リモコンSW,ドレンアップメカ					
ACP-B6-2	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-1F-2）	形式 ： ハイグレードモデル16HP	3φ200V	11.1	1	地上	
		冷房能力 ： 45.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 50.0 Kw		0.67X2			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
ACP-B6-2A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-1F-2)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B6-106	
		冷房能力 ： 7.1 Kw			1	B6-107	
		暖房能力 ： 8.0 Kw			1	B6-108	
		附属品 ： リモコンSW（X6），ドレンアップメカ			1	B6-109	
					1	B6-110	
					1	B6-111	
ACP-B6-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-2F-1）	形式 ： ハイグレードモデル30HP	3φ200V	11.1+9.59	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 85.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 95.0 Kw		(0.67X2)+(0.37X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP-B6-3A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-2F-1)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.3	2	B6-201	
		冷房能力 ： 14.0 Kw			1	B6-202A	
		暖房能力 ： 16.5 Kw			1	B6-202B	
		附属品 ： リモコンSW（X5），ドレンアップメカ			1	B6-203	
					1	B6-204	
ACP-B6-4	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-2F-2）	形式 ： ハイグレードモデル16HP	3φ200V	11.1	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 45.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 50.0 Kw		0.67X2			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
ACP-B6-4A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-2F-2)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B6-205	
		冷房能力 ： 7.1 Kw			1	B6-206	
		暖房能力 ： 8.0 Kw			1	B6-207	
		附属品 ： リモコンSW（X6），ドレンアップメカ			1	B6-208	
					1	B6-209	
					1	B6-210	

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP-B6-5	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-3F-1）	形式 ： ハイグレードモデル18HP	3φ200V	6.93+4.46	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 50.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 56.0 Kw		(0.27X2)X2			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP-B6-5A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-3F-1)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.3	1	B6-301	
		冷房能力 ： 16.0 Kw			1	B6-302	
		暖房能力 ： 18.0 Kw			1	B6-303	
		附属品 ： リモコンSW（X3），ドレンアップメカ					
ACP-B6-6	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-3F-2）	形式 ： ハイグレードモデル20HP	3φ200V	7.03X2	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 56.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 63.0 Kw		(0.27X2)X2			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP-B6-6A	マルチパッケージ形空調機 室内機 B6棟-3F-2)	形式 ： 天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B6-306	
		冷房能力 ： 9.0 Kw			1	B6-307	
		暖房能力 ： 10.0 Kw			1	B6-308	
		附属品 ： リモコンSW（X6），ドレンアップメカ			1	B6-309	
					1	B6-310	
					1	B6-311	
ACP-B6-7	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B6棟-2F-3）	形式 ： ハイグレードモデル10HP	3φ200V	7.03	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： 28.0 Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： 31.5 Kw		0.27X2			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			
ACP-B6-7A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B6棟-2F-3）	形式 ： 床置露出ローボーイ形	1φ200V	0.035	4	B6-200	
		冷房能力 ： 7.1 Kw					
		暖房能力 ： 8.0 Kw					
		附属品 ： 本体内蔵リモコンSW					
	集中コントローラー	形式 ： 壁掛形タッチパネル式	AC100V		1	A0-1F防災センター	DCM601B1相当品
		機能 ： 自動制御機能、エネルギー管理機能、節電機能					(ダイキン工業参考品番)
		附属品 ： ITMプラスアダプタ×6					
		ITMデマンド制御ソフトウエア					
		ITMEne-Naviソフトウエア					
		試運転調整、ITMプラスアダプタ設定、					
		デマンド制御ソフトウエア設定、					
		Ene-Naviソフトウエア設定、Web監視機能設定					
		拡張アダプター×7（電気設備に支給）					

注）パッケージ形空気調和機共通事項
- ・メーカー標準仕様とする。
- ・機器の冷房能力、暖房能力は JIS B8616 による。
- ・室外機には架台H＝300（溶融亜鉛メッキ仕上）、防雪フード又は防雪ネット（吐出側）、吸込み側面（3面）防護ネットを付属すること。

令和3年 3月 日	滋賀県立大学財務課				

TORI 株式会社 TORI設備計画
〒542-0081 大阪市中央区南船場2の7の14（大阪写真会館）

工事名称	滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事	図面No.	M14／138
図面名称	空調設備 機器表４（新設）	設計日	2021年3月