空調設備機器表１（新設）

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP-B0-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B0棟－1F）	形式：ハイグレードモデル40HP	3φ200V	10.5+8.0×2	1	B0棟屋上	コンクリート基礎（既設利用）
		冷房能力：112.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：125.0 Kw		(0.67×2)+(0.27×2)×2			
		附属品：防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		スプリング防振架台、室外機連結キット					
ACP-B0-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟－1F）	形式：天井カセット4方向形	1φ200V	0.106	6	B0-101	
		冷房能力：16.0 Kw					
		暖房能力：18.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×3），ドレンアップメカ，化粧パネル					
		気化式加湿器					
ACP-B0-1B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟－1F）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B0-102	
		冷房能力：8.0 Kw			1	B0-103	
		暖房能力：9.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ					
ACP-B0-2	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B0棟－2F）	形式：ハイグレードモデル40HP	3φ200V	10.5+8.0×2	1	B0棟屋上	コンクリート基礎（既設利用）
		冷房能力：112.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：125.0 Kw		(0.67×2)+(0.27×2)×2			
		附属品：防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		スプリング防振架台、室外機連結キット					
ACP-B0-2A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟－2F）	形式：天井カセット4方向形	1φ200V	0.106	6	B0-201	
		冷房能力：16.0 Kw					
		暖房能力：18.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×3），ドレンアップメカ，化粧パネル					
		気化式加湿器					
ACP-B0-2B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B0棟－2F）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B0-202	
		冷房能力：8.0 Kw			1	B0-203	
		暖房能力：9.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ					
ACP-B1-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－1F－1）	形式：ハイグレードモデル26HP	3φ200V	11.1+7.03	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：73.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：82.5 Kw		(0.67×2)+(0.27×2)			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		室外機連結キット					
ACP-B1-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－1F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.3	1	B1-101B	
		冷房能力：14.0 Kw			2	B1-102	
		暖房能力：16.5 Kw					
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ					
ACP-B1-1B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－1F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.15	2	B1-101A	
		冷房能力：9.0 Kw					
		暖房能力：10.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×1），ドレンアップメカ					
ACP-B1-1C	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－1F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B1-103	
		冷房能力：7.1 Kw					
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
ACP-B1-2	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－1F－2）	形式：ハイグレードモデル14HP	3φ200V	9.59	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：40.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：45.0 Kw		0.37×2			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
ACP-B1-2A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－1F－2）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B1-104	
		冷房能力：7.1 Kw			1	B1-105	
		暖房能力：8.0 Kw			1	B1-106	
		附属品：リモコンSW（×5），ドレンアップメカ			1	B1-107	
					1	B1-108	

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP-B1-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－2F－1）	形式：ハイグレードモデル26HP	3φ200V	11.1+7.03	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：73.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：82.5 Kw		(0.67×2)+(0.27×2)			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		室外機連結キット					
ACP-B1-3A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－2F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.3	1	B1-201	
		冷房能力：14.0 Kw					
		暖房能力：16.5 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
ACP-B1-3B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－2F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.15	5	B1-202	
		冷房能力：11.2 Kw					
		暖房能力：12.5 Kw					
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ					
ACP-B1-4	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－2F－2）	形式：ハイグレードモデル14HP	3φ200V	9.59	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：40.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：45.0 Kw		0.37×2			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
ACP-B1-4A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－2F－2）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.091	1	B1-203	
		冷房能力：7.1 Kw			1	B1-204	
		暖房能力：8.0 Kw			1	B1-205	
		附属品：リモコンSW（×5），ドレンアップメカ			1	B1-206	
					1	B1-207	
ACP-B1-5	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－3F－1）	形式：ハイグレードモデル32HP	3φ200V	11.1×2	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：90.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：100.0 Kw		(0.67×2)×2			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		室外機連結キット					
ACP-B1-5A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－3F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.3	1	B1-301	
		冷房能力：16.0 Kw					
		暖房能力：18.5 Kw					
		附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
ACP-B1-5B	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－3F－1）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.3	5	B1-302	
		冷房能力：14.0 Kw					
		暖房能力：16.0 Kw					
		附属品：リモコンSW（×2），ドレンアップメカ，化粧パネル					
ACP-B1-6	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B1棟－3F－2）	形式：ハイグレードモデル18HP	3φ200V	6.93+4.46	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：50.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：56.0 Kw		(0.27×2)×2			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
		室外機連結キット					
ACP-B1-6A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B1棟－3F－2）	形式：天井吊露出形	1φ200V	0.15	1	B1-303	
		冷房能力：9.0 Kw			1	B1-304	
		暖房能力：10.0 Kw			1	B1-305	
		附属品：リモコンSW（×5），ドレンアップメカ			1	B1-306	
					1	B1-307	
ACP-B1-7	マルチパッケージ形空調機 室外機 （コア2棟－2F）	形式：ハイグレードモデル10HP	3φ200V	7.03	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力：28.0 Kw		（室外機圧縮機）			
		暖房能力：31.5 Kw		0.27×2			
		附属品：防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		（室外機送風機）			
ACP-B1-7A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （コア2棟－2F）	形式：床置露出ローボーイ形	1φ200V	0.085	4	コア2 2F談話室1	
		冷房能力：7.1 Kw					
		暖房能力：8.0 Kw					
		附属品：本体内蔵リモコンSW					
ACP-B1-8	パッケージ形空調機 室外機・室内機×2 （コア2棟－1F）	形式：ツイン同時運転（ハイグレード）天井露出4方向形	3φ200V	2.83	1	室外機地上	
		冷房能力：14.0 Kw（MAX16.0Kw）		（室外機圧縮機）		コア2 1F印刷室	
		暖房能力：16.0 Kw（MAX18.0Kw）		0.103×2			
		附属品：防振ゴム、リモコンSW，ドレンアップメカ，		（室外機送風機）			
		集中コントローラ接続アダプター、タイガーベース架台		0.046×2			
				（室内機送風機）			

注）パッケージ形空気調和機共通事項
・メーカー標準仕様とする。
・機器の冷房能力、暖房能力は ＪＩＳ Ｂ８６１６ による。
・室外機には架台Ｈ＝３００（溶融亜鉛メッキ仕上）、防雪フード又は防雪ネット（吐出側）、吸込み側面（３面）防護ネットを付属すること。

令和3年 3月 日	滋賀県立大学財務課				

TORI 株式会社 TORI設備計画
〒542-0081 大阪市中央区南船場2の7の14（大阪写真会館）

工事名称	滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事	図面No.	M11／138
図面名称	空調設備 機器表１（新設）	設計日	2021年3月