空調設備機器表１（改修）

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACPK-B0-1	パッケージ形空調機	形式：空冷リモートタイプ	3φ200V	3.9+4.5+4.5	1	B0-冷却塔置場	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機	床置ダクト形		(室内機圧縮機)		B0-1F情報機械室	(上部モルタル補修)
	（B0棟）	冷房能力：40.0 Kw (MAX45.0Kw)		3.7			既設冷媒管再利用
		暖房能力：45.0 Kw (MAX50.0Kw)		(室内機送風機)			(12.7Φ-22.2Φ)X2
	更新	送風量：6,600 m3/h		0.75X2			(既設冷媒管接続キッド共)
		機外静圧：150 Pa		(室外機送風機)			
		フィルター：NBS60%以上					
		容量制御：9~100%					
		附属品：室外機スプリング防振架台					
		室内機スプリング防振架台					
		防雪フード（吐出側）、防護ネット3面，気化式加湿器					
		集中コントローラ接続アダプター					
ACPK-B0-2	パッケージ形空調機	形式：ツイン同時運転マルチ天井吊露出形CR	3φ200V	5.95	1	B0-冷却塔置場	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機X2	冷房能力：25.0 Kw (MAX28.0Kw)		(室外機圧縮機)		B0-1F電気室	(上部モルタル補修)
	（B0棟）	附属品：室外機スプリング防振架台		0.292+0.292			既設冷媒管更新
	更新	リモコンSW，集中コントローラ接続アダプター		(室外機送風機)			(9.5Φ-19.1Φ)
				0.15X2			
				(室内機送風機)			
ACPK-B0-3	パッケージ形空調機	形式：天井ビルトイン形CIS（ハイグレード）	3φ200V	2.36	2	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機	冷房能力：12.5 Kw (MAX14.0 Kw)		(室外機圧縮機)		B0-1F学生ホール	(上部モルタル補修)
	（B0棟）	暖房能力：14.0 Kw (MAX16.0 Kw)		0.103X2			既設冷媒管再利用
	更新	附属品：室外機防振パット，リモコンSW（X2）		(室外機送風機)			(9.5Φ-19.1Φ)
		フィルターチャンバー，集中コントローラ接続アダプター		0.3			(15.9Φ-28.6Φ)
		ドレンアップメカ，気化式加湿器		(室内機送風機)			
PACK-B0-3	マルチパッケージ形空調機	形式：マルチ室外機12HP（ハイグレード）	3φ200V	8.0	1	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機	冷房能力：33.5 Kw		(室外機圧縮機)			(上部モルタル補修)
	（B0棟）	暖房能力：37.5 Kw		0.27X2			既設冷媒管再利用
	更新	附属品：防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			(15.9Φ-31.8Φ)
		スプリング防振架台					
PACK-B0-1	マルチパッケージ形空調機	形式：壁埋込形WI	3φ200V	1.5	1	B0-2F機械室	既設冷媒管再利用
	室内機	冷房能力：22.4 Kw		(室内機送風機)			(12.7Φ-25.4Φ)
	（B0棟）	暖房能力：25.0 Kw					
	更新	附属品：リモコンSW，気化式加湿器，フィルターチャンバー					
		中性能フィルター（NBS65%）					
PACK-B0-2	マルチパッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.091	1	B0-1F学部長控室	既設冷媒管再利用
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			(6.4Φ-12.7Φ)
	（B0棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	更新	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
PACK-B0-6	マルチパッケージ形空調機	形式：マルチ室外機16HP（ハイグレード）	3φ200V	11.1	1	B0-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機	冷房能力：45.0 Kw		(室外機圧縮機)			(上部モルタル補修)
	（B0棟）	暖房能力：50.0 Kw		0.67X2			
	更新	附属品：防雪フード（吐出側）、防護ネット3面		(室外機送風機)			既設冷媒管再利用
		スプリング防振架台					(15.9Φ-38.1Φ)
PACK-B0-4	マルチパッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.15	1	B0-2Fホール	既設冷媒管再利用
	室内機	冷房能力：11.2 Kw		(室内機送風機)			(9.5Φ-19.1Φ)
	（B0棟）	暖房能力：12.5 Kw					
	更新	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
PACK-B0-5	マルチパッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.091	4	B0-2F会議室	既設冷媒管再利用
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			(9.5Φ-19.1Φ)
	（B0棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	更新	附属品：リモコンSW（X2），ドレンアップメカ					
ACPK-B2-4	パッケージ形空調機	形式：天吊露出形CR（ハイグレード）	3φ200V	1.29	1	B2-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機	冷房能力：7.1 Kw (MAX8.0 Kw)		(室外機圧縮機)		B2-1F地震記録室	(上部モルタル補修)
	（B2棟）	暖房能力：8.0 Kw (MAX9.0 Kw)		0.084			既設冷媒管再利用
	更新	附属品：室外機防振パット，リモコンSW，ドレンアップメカ		(室外機送風機)			(9.5Φ-15.9Φ)
		集中コントローラ接続アダプター		0.091			
				(室内機送風機)			
PACK-B2-5	パッケージ形空調機	形式：壁掛形WR（ハイグレード）	1φ200V	0.59	1	B2-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機	冷房能力：3.6 Kw (MAX4.0 Kw)		(室外機圧縮機)		B2-1F恒温恒湿室	(上部モルタル補修)
	（B2棟）	暖房能力：4.0 Kw (MAX5.0 Kw)		0.07			既設冷媒管再利用
	更新	附属品：室外機防振パット，リモコンSW，ドレンアップメカ		(室外機送風機)			(6.4Φ-12.7Φ)
		集中コントローラ接続アダプター		0.03			
				(室内機送風機)			

記号	名称（系統名）	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACPK-B4-1	パッケージ形空調機	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	1	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
※	室外機	冷房能力：14.0 Kw		(室外機圧縮機)			RXTP160DA相当
	（B4棟）	暖房能力：16.0 Kw		0.25			(ダイキン工業)
	再利用	附属品：室外機防振パット		(室外機送風機)			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B4-1A	パッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	2	B4-205	(9.5Φ-15.9Φ)
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			
	（B4棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	再利用	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ					
ACPK-B4-2	パッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR（ハイグレード）	3φ200V	2.83	1	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機・室内機	冷房能力：14.0 Kw (MAX16.0 Kw)		(室外機圧縮機)		B4-103	(上部モルタル補修)
	（B4棟）	暖房能力：16.0 Kw (MAX20.0 Kw)		0.103x2			
	更新	附属品：室外機防振パット，リモコンSW，ドレンアップメカ		(室外機送風機)			既設冷媒管再利用
		集中コントローラ接続アダプター		0.15			(9.5Φ-19.1Φ)
				(室内機送風機)			
ACPK-B4-3	パッケージ形空調機	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	2	B4-屋上	コンクリート基礎（再利用）
	室外機	冷房能力：14.0 Kw		(室外機圧縮機)			RXTP160DA相当
※	（B4棟）	暖房能力：16.0 Kw		0.25			(ダイキン工業)
	再利用	附属品：室外機防振パット		(室外機送風機)			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B4-3A	パッケージ形空調機	形式：天井カセット形CK-2	1φ200V	0.1	2	B4-201	(9.5Φ-15.9Φ)
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			
	（B4棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	再利用	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B4-3B	パッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	1	B4-202	(9.5Φ-15.9Φ)
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			
	（B4棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	再利用	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B5-1	パッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	3φ200V	4.5	1	地上	コンクリート基礎（再利用）
※	室外機・室内機	冷房能力：14.0 Kw		(室外機圧縮機)		B5-105	RZRP160BC
	（B5棟）	暖房能力：16.0 Kw		0.25			(ダイキン工業)
	再利用	附属品：室外機防振パット		(室外機送風機)			
		リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具		0.2			(9.5Φ-15.9Φ)
				(室内機送風機)			
ACPK-B6-1	パッケージ形空調機	形式：個別運転マルチ室外機	3φ200V	4.5	4	B6-屋上	コンクリート基礎（再利用）
※	室外機	冷房能力：14.0 Kw		(室外機圧縮機)			RXTP160DA相当
	（B6棟）	暖房能力：16.0 Kw		0.25			(ダイキン工業)
	再利用	附属品：室外機防振パット		(室外機送風機)			
							(9.5Φ-19.1Φ)
ACPK-B6-1A	パッケージ形空調機	形式：天井吊露出形CR	1φ200V	0.1	2	B6-304	(9.5Φ-15.9Φ)
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)	4	B6-305	
	（B6棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	再利用	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
ACPK-B6-1B	パッケージ形空調機	形式：天井カセット形CK-4	1φ200V	0.1	2	B6-104	(9.5Φ-15.9Φ)
	室内機	冷房能力：7.1 Kw		(室内機送風機)			
	（B6棟）	暖房能力：8.0 Kw					
	再利用	附属品：リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具					
		吸込パネル					
ACPK-B6-4	パッケージ形空調機	形式：天井ビルトイン形CIS	3φ200V	1.3	1	B6-屋上	コンクリート基礎（再利用）
※	室外機・室内機	冷房能力：3.6 Kw		(室外機圧縮機)		B6-305	SZRB40BFV相当
	（B6棟）	暖房能力：4.0 Kw		0.065			(ダイキン工業)
	再利用	附属品：室外機防振パット		(室外機送風機)			
		リモコンSW，ドレンアップメカ，室内機防振吊金具		0.1			(9.5Φ-19.1Φ)
		吸込パネル		(室内機送風機)			

※印の既設室内機に集中コントローラー接続用アダプター等を、必要に応じて新設すること。

注）パッケージ形空気調和機共通事項
- ・メーカー標準仕様とする。
- ・機器の冷房能力、暖房能力は ＪＩＳ Ｂ８６１６ による。
- ・室外機には架台Ｈ＝３００（溶融亜鉛メッキ仕上）、防雪フード又は防雪ネット（吐出側）、吸込み側面（３面）防護ネットを付属すること。

令和3年 3月 日	滋賀県立大学財務課				

TORI 株式会社 TORI設備計画
〒542-0081 大阪市中央区南船場2の7の14（大阪写真会館）

工事名称	滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事	図面No.	M15／138
図面名称	空調設備 機器表１（改修）	設計日	2021年3月