空調設備機器表２（新設）

記号	名称 (系統名)	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP- B2-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－１Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル３０ＨＰ	3φ２００V	１１．１+９．５９	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ８５．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ９５．０ Kw		(0．67X2)+(0．37X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B2-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－１Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	2	B2-101	
		冷房能力 ： １４．０ Kw			2	B2-102	
		暖房能力 ： １６．５ Kw			2	B2-103	
		附属品 ： リモコンSW（X３），ドレンアップメカ					
ACP- B2-2	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－１Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル１６ＨＰ	3φ２００V	１１．１	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ４５．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ５０．０ Kw		０．６７X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
ACP- B2-2A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－１Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．０９１	1	B2-104	
		冷房能力 ： ７．１ Kw			1	B2-105	
		暖房能力 ： ８．０ Kw			1	B2-106	
		附属品 ： リモコンSW（X６），ドレンアップメカ			1	B2-107	
					1	B2-108	
					1	B2-109	
ACP- B2-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－２Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル３０ＨＰ	3φ２００V	１１．１+９．５９	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ８５．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ９５．０ Kw		(0．67X2)+(0．37X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B2-3A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－２Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	1	B2-201	
		冷房能力 ： １４．０ Kw			1	B2-202	
		暖房能力 ： １６．５ Kw			4	B2-203	
		附属品 ： リモコンSW（X４），ドレンアップメカ					
ACP- B2-4	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－２Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル１６ＨＰ	3φ２００V	１１．１	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ４５．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ５０．０ Kw		０．６７X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
ACP- B2-4A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－２Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．０９１	1	B2-204	
		冷房能力 ： ７．１ Kw			1	B2-205	
		暖房能力 ： ８．０ Kw			1	B2-206	
		附属品 ： リモコンSW（X６），ドレンアップメカ			1	B2-207	
					1	B2-208	
					1	B2-209	
ACP- B2-5	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－３Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル３６ＨＰ	3φ２００V	７．９１X３	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： １００．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： １１２．０ Kw		(0．27X2)X３			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B2-5A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－３Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	1	B2-301	
		冷房能力 ： １６．０ Kw			1	B2-302	
		暖房能力 ： １８．０ Kw			4	B2-303	
		附属品 ： リモコンSW（X４），ドレンアップメカ					
ACP- B2-6	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B２棟－３Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル２０ＨＰ	3φ２００V	７．０３X２	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ５６．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ６３．０ Kw		(0．27X2)X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B2-6A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B２棟－３Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．１５	1	B2-304	
		冷房能力 ： ９．０ Kw			1	B2-305	
		暖房能力 ： １０．０ Kw			1	B2-306	
		附属品 ： リモコンSW（X６），ドレンアップメカ			1	B2-307	
					1	B2-308	
					1	B2-309	

記号	名称 (系統名)	仕様	電源	電気容量 Kw	台数	設置場所	備考
ACP- B3-1	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－１Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル１４ＨＰ	3φ２００V	９．５９	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ４０．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ４５．０ Kw		０．３７X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
ACP- B3-1A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B３棟－１Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．０９１	1	B3-101	
		冷房能力 ： ７．１ Kw			1	B3-102	
		暖房能力 ： ８．０ Kw			1	B3-103	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-104	
					1	B3-105	
ACP- B3-2	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－１Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル２６ＨＰ	3φ２００V	１１．１+７．０３	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ７３．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ８２．５ Kw		(0．67X2)+(0．27X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B3-2A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B３棟－１Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	1	B3-106	
		冷房能力 ： １４．０ Kw			1	B3-107	
		暖房能力 ： １６．５ Kw			1	B3-108	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-109	
					1	B3-110	
ACP- B3-3	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－２Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル１４ＨＰ	3φ２００V	９．５９	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ４０．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ４５．０ Kw		０．３７X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
ACP- B3-3A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B３棟－２Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．０９１	1	B3-201	
		冷房能力 ： ７．１ Kw			1	B3-202	
		暖房能力 ： ８．０ Kw			1	B3-203	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-204	
					1	B3-205	
ACP- B3-4	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－２Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル２６ＨＰ	3φ２００V	１１．１+７．０３	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ７３．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ８２．５ Kw		(0．67X2)+(0．27X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B3-4A	マルチパッケージ形空調機 室内機 Ｂ３棟－２Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	1	B3-206	
		冷房能力 ： １４．０ Kw			1	B3-207	
		暖房能力 ： １６．５ Kw			1	B3-208	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-209	
					1	B3-210	
ACP- B3-5	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－３Ｆ－１）	形　式 ： ハイグレードモデル１８ＨＰ	3φ２００V	６．９３+４．４６	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ５０．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ５６．０ Kw		(0．27X2)X２			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B3-5A	マルチパッケージ形空調機 室内機 （B３棟－３Ｆ－１）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．１５	1	B3-301	
		冷房能力 ： ９．０ Kw			1	B3-302	
		暖房能力 ： １０．０ Kw			1	B3-303	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-304	
					1	B3-305	
ACP- B3-6	マルチパッケージ形空調機 室外機 （B３棟－３Ｆ－２）	形　式 ： ハイグレードモデル３０ＨＰ	3φ２００V	１１．１+９．５９	1	地上	コンクリート基礎（建築工事）
		冷房能力 ： ８５．０ Kw		(室外機圧縮機)			
		暖房能力 ： ９５．０ Kw		(0．67X2)+(0．37X2)			
		附属品 ： 防振ゴム、防雪フード（吐出側）、防護ネット３面		(室外機送風機)			
		室外機連結キット					
ACP- B3-6A	マルチパッケージ形空調機 室内機 Ｂ３棟－３Ｆ－２）	形　式 ： 天井吊露出形	1φ２００V	０．３	1	B3-306	
		冷房能力 ： １６．０ Kw			1	B3-307	
		暖房能力 ： １８．０ Kw			1	B3-308	
		附属品 ： リモコンSW（X５），ドレンアップメカ			1	B3-309	
					1	B3-310	

注）パッケージ形空気調和機共通事項
・メーカー標準仕様とする。
・機器の冷房能力、暖房能力は ＪＩＳ Ｂ８６１６ による。
・室外機には架台Ｈ＝３００（溶融亜鉛メッキ仕上）、防雪フード又は防雪ネット（吐出側）、吸込み側面（３面）防護ネットを付属すること。

令和3年　3月　日	滋賀県立大学財務課				

TORI　株式会社 ＴＯＲＩ設備計画
〒542-0081　大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

工事名称	滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事	図面No.	M12／138
図面名称	空調設備　機器表２（新設）	設計日	２０２１年３月