

## 質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和元年度第5号

(工事名称) 滋賀県立大学直流電源装置更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 E-4~E-8	直流電源設備の取替えとなっておりますが、配線は既設流用でしょうか。 既設配線は現状余裕があると考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。 既設配線の余裕については調査願います。
2	図面 E-4~E-8	接地工事は、D種接地工事を施すと記載がありますが、各部屋の接地端子盤からピット配線、新設直流設備接続まで、新たに配線すると考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。